

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.AЮ64.B.01248

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0019903

Общество с ограниченной ответственностью «Гекса-нетканые материалы». ОГРН: 1027700447697.
Юридический адрес: 143405, Россия, Московская обл, Красногорский р-н, д. Гольево, ул. Центральная, д. 3.
Фактический адрес: 143405, Россия, Московская обл, Красногорский р-н, д. Гольево, ул. Центральная, д. 3.
Телефон: + 7(495) 564-86-95. Факс: + 7(495) 564-86-95. Адрес электронной почты: msk@gexa.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Гекса-нетканые материалы».
Юридический адрес: 143405, Россия, Московская обл, Красногорский р-н, д. Гольево, ул. Центральная, д. 3.
Фактический адрес: 172854, Россия, Тверская область, Торопецкий район, Речанское сельское поселение, д. Лесная.
Телефон: + 7(495) 584-02-01. Факс: + 7(495) 584-02-01. Адрес электронной почты: msk@gexa.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул.Сельскохозяйственная, дом 12А. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр.1. Телефон: (495) 995-10-26, Факс: (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Строительные рулонные гидро-, пароизоляционные и подкровельные материалы марки «ROCKWOOL®» типов:

«ROCKWOOL® для стен», «ROCKWOOL® для стен с огнезащитной добавкой», «ROCKWOOL® для кровель», «Пароизоляция ROCKWOOL® для кровель, стен и потолка», «Гидро-пароизоляция ROCKWOOL®», выпускаемые по СТО 18603495.035-2018. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 13.95.10.112

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.), Показатели пожарной опасности: см. Приложение бланк № 0016411.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протоколы испытаний № 2/М2420-ФЗ, № 2/М2421-ФЗ, № 2/М2422-ФЗ, № 2/М2423-ФЗ, № 2/М2424-ФЗ от 17.04.2018 г. Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21AD12 от 21.08.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 8278/АО от 21.03.2018 г. ОС «Полисерт» АНО «Электросерт», № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.04.2018 по 22.04.2023

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

И.И. Далбинш
инициалы, фамилия

А.В. Рябова
инициалы, фамилия