

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-BY.ПБ58.В.00005/18

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0009655

Иностранное общество с ограниченной ответственностью "Кроноспан ОСБ" (ИООО "Кроноспан ОСБ").
Адрес: 213105, Республика Беларусь, Могилевская область, Могилевский район, Вейнянский сельсовет, дом 32. Телефон: +375(222)4926660 +375(222)492600. Факс: +375(222)492669.
Электронная почта: mogilev-kronospan@kronospan.com.by.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Иностранное общество с ограниченной ответственностью "Кроноспан ОСБ" (ИООО "Кроноспан ОСБ").
Адрес: 213105, Республика Беларусь, Могилевская область, Могилевский район, Вейнянский сельсовет, дом 32. Телефон: +375(222)4926660 +375(222)492600. Факс: +375(222)492669.
Электронная почта: mogilev-kronospan@kronospan.com.by.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ООО "Альфа "Пожарная Безопасность"). Адрес: 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д.1, строение А. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 8. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. Электронная почта: info@alfarb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты древесные с ориентированной стружкой типа "OSB
Влагостойкая" толщиной от 9 мм до 32 мм, с классом
эмиссии формальдегида E 0,5, E1, выпускаемые по
ТУ BY812002607.001-2018. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 16.21.13.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

4410 12 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ).
См. Приложение – бланк № 0008181.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 632-С/ТР-18 от 10.12.2018 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
№ МСК.ОС1.Б02570 от 25.09.2018 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.12.2018 по 12.12.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.я
СЕРТИФИКАТОР

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

А.А. Гомзов

инициал, фамилия

А.А. Коншин

инициал, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-BY.ПБ58.B.00005/18

(обязательная сертификация)

№ 0008181

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
		Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ5
ГОСТ 30244-94	"Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г4 (сильногорючие)
ГОСТ 30402-96	Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа токсичности – Т3 (высокоопасные)



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ
[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

А.А. Гомзов

инициалы, фамилия

А.А. Коншин

инициалы, фамилия